



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области
Прокуратура
Аксайского района**

346720, Ростовская область,
г. Аксай, ул. Гулаева, 109
26 .01.2023 № 07-57-2023

06.02.2023 2/1
Директору ГКУСО РО
«Большелогский центр помощи детям»

Ремишевской И.А.

ул. Советская, д. 73,
х. Большой Лог,
Аксайский район,
Ростовская область, 346710

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального
законодательства

Прокуратурой района с привлечением специалистов ОНД и ПР по Аксайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, ОВО по Аксайскому району – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, антитеррористической защищенности, о социальной защите инвалидов в деятельности ГКУСО РО «Большелогский центр помощи детям», по результатам которой установлено следующее.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В нарушение вышеуказанных требований не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 постановления Правительства в Российской Федерации от 16.09.2022 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила № 1479);

- не обеспечивается 1 раз в год проверка состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 6 п. 30 Правил № 1479);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся информация о работах по очистке воздуховодов от горючих отходов (п. 43 Правил № 1479);